



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

**ЦЕНТРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ
И АТОМНОМУ НАДЗОРУ**

юридический адрес: 107031, Москва, ул. Рождественка, д. 5/7;
почтовый адрес: 214014, Смоленск, ул. Чаплина, д. 12,
телефон: 52-84-90, факс: 64-77-16
E-mail: smol@cntr.gosnadzor.ru, <http://www.cntr.gosnadzor.ru>

Смоленская область,
г. Смоленск, ул. Рабочая, д.4.
(место составления акта)

«29» июня 20 17 г.
(дата составления акта)
11:00

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора) юридического лица

№ 12.1-0249пл-А/ 0183-2017

По адресу/адресам: Смоленская область, г. Смоленск, ул. Рабочая, д.4.
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № С-249-пр от «31» мая 2017 г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 18» города Смоленска (МБОУ «СШ № 18», ИНН 6729008841).

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« » 2017 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

« » 2017 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридических лиц или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 4 раб. дня /25 часов, в период с 26.06.2017 по 29.06.2017
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Центральным управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении выездной проверки)

Директор МБОУ «СШ №18»

г. Смоленска, Батюкова Галина Викторовна,

действующий на основании распоряжения

Главы Администрации города Смоленска

от 22.09.2003 №485-лс



26.06.2017 в 11.00

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется.

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо, проводившее проверку:

Фёдоров Андрей Михайлович - государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора по Смоленской области Центрального управления Ростехнадзора - ответственный за проведение мероприятий по контролю;

Старовойтов Виктор Валентинович - главный государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора по Смоленской области Центрального управления Ростехнадзора;

Новиков Николай Николаевич - государственный инспектор отдела общего промышленного надзора по Смоленской области Центрального управления Ростехнадзора.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

Эксперты и экспертные организации: не привлекались

При проведении проверки присутствовал:

Директор МБОУ «СШ №18» г. Смоленска, Батюкова Галина Викторовна, действующая на основании распоряжения Главы Администрации города Смоленска от 22.09.2003 №485-лс и Устава, утвержденного постановлением Администрации города Смоленска от 27.02.2015 №313-адм.

(фамилия, имя, отчество(последнее – при наличии),должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулирующей организации),присутствовавших при проведении мероприятий по проверке).

В качестве документов, определяющих деятельность организации, представлены:

- копия распоряжения Главы Администрации города Смоленска от 22.09.2003 №485-лс;
- копия Устава, утвержденного постановлением Администрации города Смоленска от 27.02.2015 №313-адм;
- копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации ОГРН 1026701460917, ИНН 6729008841, ККП 672901001 от 20.06.1995;
- копия свидетельства о государственной регистрации права от 19.06.2015, кадастровый № 67:27:0010223:27, помещение нежилое, часть здания школы, 2-этажное, общей площадью 964,5 кв.м, по адресу: Смоленская область, г. Смоленск, ул. Рабочая, д.4;
- копия свидетельства о государственной регистрации права от 19.06.2015, кадастровый № 67:27:0010223:28, помещение нежилое, часть здания школы, в том числе холодная пристройка, 3-этажное, общей площадью 3220,3кв.м, по адресу: Смоленская область, г. Смоленск, ул. Рабочая, д.4.

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ п/п	Характер выявленных нарушений	Наименование нормативно-правовых актов, инструкций, правил и номера статей (пунктов), требования которых нарушены	Лица, допустившие нарушения
Эксплуатация электроустановок			
1.	<p>Ответственный за исправное состояние электроустановок МБОУ «СШ №18» г. Смоленска, Зятев А.В. не прошел внеочередную проверку знаний по электробезопасности, занятый техническим обслуживанием, организующим и выполняющим строительные, монтажные, наладочные, ремонтные работы, испытания и измерения, в связи с внесением изменений и дополнений в действующие «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок», что подтверждается копией удостоверения от 12.03.2013</p>	<p>Правил технической эксплуатации электроустановок Потребителей (утв. Приказом Минэнерго РФ №6 от 13.01.03г., зарег. в Минюсте РФ 22.01.03г. №4145) п. 1.4.23; Постановление Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13.01.2003 №1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций» п. 3.3; Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 19.02.2016 № 74н «О внесении изменений в Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Минтруда России от 24.07.2013 №328н»</p>	<p>Юридическое лицо: МБОУ «СШ №18» г. Смоленска; должностное лицо: директор МБОУ «СШ №18» г. Смоленска Батюкова Галина Викторовна</p>
2.	<p>Не разработан перечень технической документации, утвержденный техническим руководителем, что подтверждается его отсутствием.</p>	<p>Правил технической эксплуатации электроустановок Потребителей (утв. Приказом Минэнерго РФ №6 от 13.01.03г., зарег. в Минюсте РФ 22.01.03г. №4145) п.1.8.2</p>	<p>Юридическое лицо: МБОУ «СШ №18» г. Смоленска; должностное лицо: директор МБОУ «СШ №18» г. Смоленска Батюкова Галина Викторовна</p>

3.	Не разработан перечень средств защиты с указанием их места хранения, что подтверждается его отсутствием.	Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, утверждённой приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.06.2003 № 261, пп. 1.2.3, 1.3.9	Юридическое лицо: МБОУ «СШ №18» г. Смоленска; должностное лицо: директор МБОУ «СШ №18» г. Смоленска Батюкова Галина Викторовна
4.	Не ведется в полном объеме журнал дефектов и неполадок на электрооборудовании МБОУ «СШ №18» г. Смоленска, что подтверждается фототаблицей № 3.4 от 26.06.217	Правил технической эксплуатации электроустановок Потребителей (утв. Приказом Минэнерго РФ №6 от 13.01.03г., зарег. в Минюсте РФ 22.01.03г. №4145) п. 1,8.8.	Юридическое лицо: МБОУ «СШ №18» г. Смоленска; должностное лицо: директор МБОУ «СШ №18» г. Смоленска Батюкова Галина Викторовна
5.	Не определен распоряжением руководителя организации порядок хранения и выдачи ключей от электроустановок, что подтверждается отсутствием соответствующего распорядительного документа	Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 № 328н п. 3.13	Юридическое лицо: МБОУ «СШ №18» г. Смоленска; должностное лицо: директор МБОУ «СШ №18» г. Смоленска Батюкова Галина Викторовна
6.	Не проводятся осмотры заземляющего устройства с выборочным вскрытием грунта с целью определения технического состояния заземляющего устройства с установленной периодичностью не реже одного раза в 12 лет, что подтверждается отсутствием акта результатов осмотра	Правил технической эксплуатации электроустановок Потребителей (утв. Приказом Минэнерго РФ №6 от 13.01.03г., зарег. в Минюсте РФ 22.01.03г. №4145) п.2.7.2, п.2.7.8, п.2.7.9, п.2.7.10, п.2.7.11, п.2.7.12	Юридическое лицо: МБОУ «СШ №18» г. Смоленска; должностное лицо: директор МБОУ «СШ №18» г. Смоленска Батюкова Галина Викторовна
Эксплуатация тепловых энергоустановок			
7.	Не разработан перечень необходимых инструкций, схем и других оперативных документов, утверждённых техническим руководителем, что подтверждается его отсутствием	Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок (Зарегистрированы Минюстом России 02.04.2003г. №4358) п. 2.8.2	Юридическое лицо: МБОУ «СШ №18» г. Смоленска; должностное лицо: директор МБОУ «СШ №18» г. Смоленска Батюкова Галина Викторовна

8.	Не организовано проведение обходов и осмотров системы отопления здания МБОУ «СШ №18» г. Смоленска, с записью в оперативный журнал в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, что подтверждается отсутствием оперативного журнала	Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок (Зарегистрированы Минюстом России 02.04.2003г. №4358) п.9.3.22	Юридическое лицо: МБОУ «СШ №18» г. Смоленска; должностное лицо: директор МБОУ «СШ №18» г. Смоленска Батюкова Галина Викторовна
9.	Не проводятся тепловые испытания отопительной системы здания МБОУ «СШ №18» г. Смоленска, перед началом отопительного сезона на равномерность прогрева отопительных приборов и регулировка системы, что подтверждается отсутствием оформленного акта и сведений в паспорте системы и здания	Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок (Зарегистрированы Минюстом России 02.04.2003г. №4358) п.9.3.24, п. 9.3.25	Юридическое лицо: МБОУ «СШ №18» г. Смоленска; должностное лицо: директор МБОУ «СШ №18» г. Смоленска Батюкова Галина Викторовна
10.	В тепловом узле здания МБОУ «СШ №18» г. Смоленска, на видном месте не вывешена технологическая схема теплового узла, утвержденная руководителем, что подтверждается её отсутствием	Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок (Зарегистрированы Минюстом России 02.04.2003г. №4358) п.2.8.3	Юридическое лицо: МБОУ «СШ №18» г. Смоленска; должностное лицо: директор МБОУ «СШ №18» г. Смоленска Батюкова Галина Викторовна
11.	В тепловом узле здания МБОУ «СШ №18» г. Смоленска, запорная, регулирующая и предохранительная арматура не заномерована согласно технологической схемы, что подтверждается фототаблицей №1, 2 от 26.06.2017	Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок (Зарегистрированы Минюстом России 02.04.2003г. №4358) п.2.8.3	Юридическое лицо: МБОУ «СШ №18» г. Смоленска; должностное лицо: директор МБОУ «СШ №18» г. Смоленска Батюкова Галина Викторовна

Запись в журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки)

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. Копия уведомления о проведении плановой выездной проверки МБОУ «СШ №18» г. Смоленска от 01.06.2017 №12-16/2560.

2. Копия распоряжения о проведении плановой выездной проверки юридического лица № С-249-пр от 31.06.17.
3. Копия распоряжения Главы Администрации города Смоленска от 22.09.2003 №485-лс.
4. Копия Устава, утвержденного постановлением Администрации города Смоленска от 27.02.2015 №313-адм.
5. Копии выписки из энергетического паспорта потребителя топливно-энергетических ресурсов МБОУ «СШ №18» г. Смоленска рег.№ СРОЭ-126-0058-120213-66 от февраля 2013г.
6. Копия выписки из программы в области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2015-2019 годы». МБОУ «СШ №18» г. Смоленска.
7. Копия удостоверения от 12.03.2013.
8. Фототаблица № 1-4 от 26.06.2017.
9. Копия выписки из договора энергоснабжения (для муниципальных нужд) №6750200044 от 09.06.2017.
10. Копия выписки из государственного контракта теплоснабжения № 521532 от 14.03.2017.

Подписи лиц, проводивших проверку:

главный гос. инспектор  В.В. Старовойтов

гос. инспектор  А.М. Фёдоров

гос. инспектор  Н.Н. Новиков


С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): Батюкова Галина Викторовна, директор МБОУ «СШ №18» г. Смоленска, действующая на основании распоряжения Главы Администрации города Смоленска от 22.09.2003 №485-лс.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, его уполномоченного представителя)

“ 06 ” 06 20 17 г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

 (подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)