

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА
СМОЛЕНСКА**

**Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Средняя школа № 18»
города Смоленска
(МБОУ «СШ № 18»)**

ул. Рабочая, д.4, Смоленск, 214034
Тел. (4812) 42-52-37, (4812) 42-51-74
ИНН/КПП 6729008841/672901001
ОКПО 23232307 ОГРН 1026701460917

21.09.2017 № 72
на № _____ от _____

В Центральное управление
Федеральной службы по
экологическому,
технологическому и атомному
надзору

Во исполнение предписания об устранении выявленных нарушений №12.1-0249-П/0183-2017 от 29.06.2017, выданному муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя школа №18» города Смоленска, сообщая следующее.

Устранены нарушения:

I. По эксплуатации электроустановок:

- 1.1. Ответственный за электрохозяйство МБОУ «СШ №18» Зятев А.В. прошел проверку знаний по электробезопасности (копия удостоверения прилагается).
- 1.2. Разработан перечень технической документации, утвержденный директором школы (копия перечня техдокументации прилагается).
- 1.3. Разработан перечень СИЗ с указанием места их хранения (копия перечня СИЗ прилагается).
- 1.4. Журнал дефектов и неполадок электрооборудования оформлен в соответствии с требованиями правил технической эксплуатации электроустановок Потребителей (копия журнала дефектов прилагается).
- 1.5. Определен приказом директора школы порядок хранения и выдачи ключей от электроустановок (копия приказа прилагается).
- 1.6. Осмотры заземляющего устройства с выборочным вскрытием грунта оформлены актом результатов осмотра (копия акта прилагается).

II. По эксплуатации тепловых энергоустановок:

- 2.1. Разработан перечень необходимых технических документов, которые утверждены директором школы (копии документов прилагаются).
- 2.2. В оперативном журнале ведутся записи о проведении обходов и осмотров системы отопления здания (копия журнала прилагается).
- 2.3. Оформлен акт на проведение тепловых испытаний отопительной системы здания перед началом отопительного сезона (копия прилагается).
- 2.4. В тепловом узле на видном месте вывешена техническая схема теплового узла, утвержденная директором школы (копия схемы прилагается).

2.5. В тепловом узле здания запорная, регулирующая и предохранительная арматура занумерована согласно технологической схемы (фото прилагается).

Ш. Оплачены штрафы, наложенные на должностное лицо (2000 рублей) и юридическое лицо (20 000 рублей). Копии платежных документов прилагаются.

Приложения копий:

1. Удостоверение результатов проверки знаний.
2. Перечень технической документации МБОУ «СШ №18».
3. Перечень средств индивидуальной защиты МБОУ «СШ №18».
4. Страница журнала дефектов и неполадок электрооборудования.
5. Приказ от 31.07.2017 №68-ОД «О порядке хранения и выдачи ключей от электроустановок (счетов).
6. Протокол осмотра контура заземления, заземляющих спусков и сварных швов со вскрытием грунта.
7. Акт осмотра контура заземления, заземляющих спусков, сварных швов со вскрытием грунта.
8. Перечень технической документации, необходимых инструкций, схем и других оперативных документов МБОУ «СШ №18».
9. Страницы журнала обходов и осмотров тепловых энергоустановок и тепловых сетей.
10. Акт теплового испытания системы центрального отопления на эффект действия.
11. Фототаблица: технологическая схема теплового узла, маркировка арматуры согласно технологической схемы.
12. Платежные документы об оплате штрафов.

Директор школы



Батюкова Г.В.