

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
Главное управление МЧС России по Смоленской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование территориального органа МЧС России)
Ул. Батракина, 1, 3, г. Смоленск, 214004, тел./факс 8(4812) 65-64-60, e-mail: gv.mchs.sm@yandex.ru
Телефон «дежурный» 34-99-99

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы города Смоленска

(наименование органа государственного пожарного надзора)
Ул. Урицкого, д. 7, каб. 303, г. Смоленск, 214018, тел./факс 8(4812) 38-74-11
(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора)

**Предписание № 16 / 1 / 14
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты
и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

Муниципальное бюджетное учреждение «Средняя школа № 18» города Смоленска
(МБОУ «СПШ № 18»)

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя,
юридического лица-правообладателя и объекта защиты (реквизиты), собственника имущества и т.д.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора города Смоленска по пожарному надзору от

« 23 » января 2020 года № 16, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с
14 ч. 00 мин. « 20 » февраля 2020 г. по 11 ч. 00 мин. « 28 » февраля 2020 г. проведена проверка

Старшим инспектором ОНД и ПР города Смоленска УИД и ПР Главного управления МЧС России по Смоленской области капитаном
внутренней службы Штемпель Мариной Николаевной помещений и территории МБОУ «СПШ № 18» города Смоленска по адресу: г. Смоленск,
ул. Рабочая, д. 4

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего
(-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с директором МБОУ «СПШ № 18» города Смоленска Ватюковой Галиной Викторовной, заместителем директора по АХР
МБОУ «СПШ № 18» города Смоленска Зятевым Анатолием Васильевичем

(указывается должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие
нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписаний	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятий по его устранению и координатного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	В подсобном помещении (2-й этаж) входная дверь выполнена не в противопожарном исполнении (не представлен сертификат пожарной безопасности, сертификат соответствия)	Части зданий и помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. При этом требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания. Строительные нормы и правила в Российской Федерации (СНиП 21-01-97*) «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (приняты Постановлением Министерства строительства Российской Федерации от 13 февраля 1997 г. № 18-7) п. 7.4; помещения производственного и складского назначения, технические помещения (лабораторные помещения, комнаты для трудового обучения, мастерские, кладовые горючих материалов и материалов в торючей упаковке, книгохранилища библиотек, серверные, электрощитовые и т.п.) за исключением помещений категорий В4 и Д, выделяются противопожарными перегородками не ниже 1-го типа и перекрытиями не ниже 3-го типа. Свод правил СП 4.13130.2013 «Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к	01.12.2020	

	<p>объемно-планировочным и конструктивным решением» п. 5.6.4</p>		
<p>2. Для покрытия пола начальной школы (2-ой этаж) применен материал (линотелеум) с неинследованными показателями пожарной опасности (сертификация не представлен)</p>	<p>Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390), п. 33; СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 6.25*. В зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V степени огнестойкости и зданий класса С3, на путях эвакуации не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем: Г1, В1, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; Г2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе; Г2, РП2, Д2, Т2 - для покрытий пола в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; В2, РП2, Д3, Т2 - для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", ст.134, п.6, п. 7 таблица 28, таблица 3. Требования пожарной безопасности к примененно строительным материалам в зданиях, сооружениях и строениях. Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов и стен на путях эвакуации приведена в таблице 28 приложения к настоящему Федеральному закону для пола: КМ2 (Г1, В2, Д2, Т2, РП1). В спальнях и детских помещениях, а также в помещениях зданий детских дошкольных образовательных учреждений подкласса Ф.4.1 не допускается применять декоративно-отделочные</p>	<p>01.12.2020</p>	

	<p>Материалы и покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", ст.134, п. 6, п. 7 таблица 3</p>		
<p>3. Для покрытия пола коридора (вход в спортзал. 1-ый этаж) применен материал (линолеум) с исследованными показателями пожарной опасности (сертификат пожарной безопасности не представлен)</p>	<p>Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390), п. 33; СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 6.25*. В зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V степени огнестойкости и зданий класса С3, на путях эвакуации не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем: Г1, В1, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе; Г2, РП2, Д2, Т2 - для покрытий пола в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; В2, РП2, Д3, Т2 - для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", ст.134, п.6, п. 7 таблица 3 Требования пожарной безопасности к применению строительных материалов в зданиях, сооружениях и строениях. Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов и стен на путях эвакуации приведена в таблице 28 приложения к настоящему Федеральному закону для пола: КМ2 (Г1, В2, Д2, Т2, РП1). В спальнях и палатных помещениях, а также в помещениях зданий детских дошкольных образовательных учреждений подкласса Ф.4.1 не допускается применять декоративно-отделочные</p>	<p>01.12.2020</p>	

	Материалы и покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", ст.134, п. 6, п. 7 таблица 28, таблица 3		
--	--	--	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленном срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятидневный срок вправе обжаловать настоящее предписание в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности дисциплинарию, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

Руководители федеральных органов исполнительной власти;

Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

Руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор ОНД и ПР г. Смоленска

УНД и ПР Главного управления МЧС России по Смоленской области

Штемпель М.Н.

« 28 » февраля 2020 г.

(подпись)

« 28 » февраля 2020 г.

Директор МБОУ «СШ № 18» города Смоленска Ватюкова Г.В.

« 28 » февраля 2020 г.

(должность, фамилия, инициалы)

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору